



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0079

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 安耐特消防装备有限公司

产 品 名 称： 水流指示器

型 号 规 格： ZSJZ200-M-1.2



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2020) GKJC-BG0079


报告日期：2020.08.14

第 1 页 共 5 页

产品名称	水流指示器			
型号规格	ZSJZ200-M-1.2			
委托单位	安耐特消防装备有限公司			
生产单位	安耐特消防装备有限公司			
商 标	兴 龙	生产日期	2020.06	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	4 只	接收日期	2020.07
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.7-2018《自动喷水灭火系统 第7部分：水流指示器》。			
检 验 项 目	外观标志；规格；额定工作压力；叶片；信号输出部件；灵敏度；工作循环；抗外力冲击性能；耐水冲击性能；过载性能；耐水压性能；机械强度；耐压能力及绝缘电阻；耐腐蚀性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.7-2018 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2020年07月11日			

批准：

审核：

编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！