



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0203

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 福州群安消防设备有限公司

产 品 名 称： 消防信号闸阀

型 号 规 格： ZSXZF8-Q-50-16-Z85X、
ZSXZF8-Q-65-16-Z85X、
ZSXZF8-Q-80-16-Z85X、
ZSXZF8-Q-100-16-Z85X、
ZSXZF8-Q-125-16-Z85X、
ZSXZF8-Q-150-16-Z85X、
ZSXZF8-Q-200-16-Z85X



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0203

报告日期：2020.12.15

第 1 页 共 8 页

产品名称		消防信号闸阀		
型号规格		ZSXZF8-Q-50-16-Z85X、ZSXZF8-Q-65-16-Z85X、ZSXZF8-Q-80-16-Z85X、ZSXZF8-Q-100-16-Z85X、ZSXZF8-Q-125-16-Z85X、ZSXZF8-Q-150-16-Z85X、ZSXZF8-Q-200-16-Z85X		
委托单位		福州群安消防设备有限公司		
生产单位		福州群安消防设备有限公司		
商 标		鑫群安	生产日期	2020.08
检验类别		型式试验	样品状态	合格
样品概况	数量	主型 2 只，分型各 1 只	接收日期	2020.11
	说明			
检 验 依 据		GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》。		
检 验 项 目		外观和标志；公称尺寸；额定工作压力；材料；连接方式；手轮；最大操作扭矩；机械强度；阀体强度；密封性能；工作循环；信号转换功能；过载能力；耐电压性能；绝缘电阻；触点接触电阻。		
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，判定合格。		
备 注		ZSXZF8-Q-200-16-Z85X 为主型。		
检验日期		2020 年 11 月 12 日		

批准：蔡金城

审核：林雪华

编制：泉序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！