



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0040

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 恒南消防科技有限公司

产 品 名 称： 泡沫枪

型 号 规 格： PQ4、PQ8



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2021) GKJC-BG0040

报告日期：2021.04.29

第 1 页 共 5 页

产品名称	泡沫枪			
型号规格	PQ4、PQ8			
委托单位	恒南消防科技有限公司			
生产单位	恒南消防科技有限公司			
商 标	恒南	生产日期	2021.03	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 3 套，分型 2 套	接收日期	2021.03
	说明			
检 验 依 据	GB 20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》。			
检 验 项 目	标志；外观；接口型式和尺寸；主要性能参数；耐水冲击要求；强度与密封要求；跌落试验要求；盐雾腐蚀要求。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 20031-2005 标准要求，判定合格。			
备 注	主型为 PQ8。			
检验日期	2021 年 03 月 22 日			

批准：蔡金成

审核：林李程

编制：宋守安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！