



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0136

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 福建新龙都消防科技有限公司

产 品 名 称： 洒水喷头

型 号 规 格： K-ZSTX15 68°C (Φ 3mm 玻璃球)



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2021) GKJC-BG0136

报告日期：2021.06.10

第 1 页 共 3 页

产品名称		洒水喷头	
型号规格		K-ZSTX15 68℃ (φ3mm 玻璃球)	
委托单位		福建新龙都消防科技有限公司	
生产单位		福建新龙都消防科技有限公司	
商 标		龙 都	生产日期 2020 年
检验类别		委托检验	样品状态 合格
样品 概况	数量	15 只	接收日期 2021.06
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。	
检 验 项 目		水压密封和耐水压强度性能；静态动作温度。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2021 年 06 月 08 日	

批准：蔡金城

审核：柯季经

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

