



191321340380

No.(2021)GKJC-BG0135

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 福建新龙都消防科技有限公司

产 品 名 称： 洒水喷头

型 号 规 格： K-ZSTX15 68°C (Φ 3mm 玻璃球)



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2021) GKJC-BG0135

报告日期：2021.06.10

第 1 页 共 3 页

产品名称	洒水喷头			
型号规格	K-ZSTX15 68℃ (φ3mm 玻璃球)			
委托单位	福建新龙都消防科技有限公司			
生产单位	福建新龙都消防科技有限公司			
商 标	龙都	生产日期	2018 年	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	15 只	接收日期	2021.06
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。			
检 验 项 目	水压密封和耐水压强度性能；静态动作温度。			
检 验 结 论	静态动作温度项目不符合 GB 5135.1-2019 标准要求，判定不合格。			
备 注				
检验日期	2021 年 06 月 08 日			

批准：蔡金城

审核：林李鑫

编制：宋宇安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

