



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0148

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 浙江双鲸阀门有限公司

产 品 名 称： 水流指示器

型 号 规 格： ZSJZ80-M-1.6、 ZSJZ100-M-1.6、  
ZSJZ150-M-1.6、 ZSJZ200-M-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号：（2021）GKJC-BG0148

报告日期：2021.07.23

第 1 页 共 9 页

产品名称		水流指示器	
型号规格		ZSJZ80-M-1.6、ZSJZ100-M-1.6、ZSJZ150-M-1.6、ZSJZ200-M-1.6	
委托单位		浙江双鲸阀门有限公司	
生产单位		浙江双鲸阀门有限公司	
商 标		浙双鲸	生产日期 2021.06
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型 4 只，分型各 2 只	接收日期 2021.06
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.7-2018《自动喷水灭火系统 第 7 部分：水流指示器》。	
检 验 项 目		外观标志；规格；额定工作压力；叶片；信号输出部件；灵敏度；工作循环；抗外力冲击性能；耐水冲击性能；过载性能；耐水压性能；机械强度；耐电压能力及绝缘电阻；耐腐蚀性能。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.7-2018 标准要求，判定合格。	
备 注		ZSJZ200-M-1.6 为主型。	
检验日期		2021 年 06 月 25 日	

批准：秦金城

审核：林雪华

编制：宋宇安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

