



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0174

# 检验报告

## Test Report

委托单位： 鸿安消防设备有限公司

产品名称： 消火栓箱

型号规格： SG24E65Z-J



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2021) GKJC-BG0174

报告日期：2021.07.29

第 1 页 共 7 页

产品名称		消火栓箱	
型号规格		SG24E65Z-J	
委托单位		鸿安消防设备有限公司	
生产单位		鸿安消防设备有限公司	
商 标		鸿安	生产日期 2021.06
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	1 套	接收日期 2021.06
	说明		
检 验 依 据		GB/T 14561-2019《消火栓箱》。	
检 验 项 目		消火栓箱内消防器材的配置；外观质量；外形尺寸和极限偏差；材料；箱体刚度；箱门；消防水带安置；连接性能；喷射性能；室内消火栓；消防接口；消防水带；消防水枪；消防软管卷盘；电器设备；标志。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB/T 14561-2019 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2021 年 07 月 05 日	

批准：蔡金城

审核：林李红

编制：宋宇安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

