



191321340380

No.(2020)GKJC-BG0277

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 鸿安消防设备有限公司

产 品 名 称： 洒水喷头

型 号 规 格： T-ZSTBS115-68℃ Q5、  
T-ZSTBS80-68℃ Q5、  
T-ZSTBS80-93℃ Q5



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai(Fujian) Fire Valve Testing Co.,Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0277

报告日期：2021.08.07

第 1 页 共 12 页

产品名称		洒水喷头	
型号规格		T-ZSTBS115-68℃ Q5、T-ZSTBS80-68℃ Q5、T-ZSTBS80-93℃ Q5	
委托单位		鸿安消防设备有限公司	
生产单位		鸿安消防设备有限公司	
商 标		鸿安	生产日期 2021.05
检验类别		型式检验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型：120 只，分型各 70 只	接收日期 2021.06
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第 1 部分：洒水喷头》。	
检 验 项 目		整体要求；接口螺纹；外观与标志；密封结构要求；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；溅水盘强度；疲劳强度；热稳定性；抗振动性能；碰撞试验；翻滚试验；耐氨应力腐蚀性能；盐雾腐蚀性能；抗真空性能。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，判定合格。	
备 注		主型为 T-ZSTBS115-68℃ Q5。	
检验日期		2021 年 06 月 28 日	

批准：蔡金城

审核：林李程

编制：宋宇安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！