



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2021) GKJC-BG0482

委托单位： 泉州市春江阀门制造
有限公司

产品名称： 地上消火栓

型号规格： SSF100/65-1.6、
SSF150/80-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2021) GKJC-BG0482

报告日期：2021.10.17

第 1 页 共 6 页

产品名称		地上消火栓		
型号规格		SSF100/65-1.6、SSF150/80-1.6		
委托单位		泉州市春江阀门制造有限公司		
生产单位		泉州市春江阀门制造有限公司		
商 标		泉州春江	生产日期	2021.09
检验类别		型式试验	样品状态	合格
样品概况	数量	主型 3 台，分型 2 台	接收日期	2021.10
	说明			
检 验 依 据		GB 4452-2011《室外消火栓》； CILQC GZ-34《消防产品认证实施规则-灭火设备产品》。		
检 验 项 目		结构；外观质量；开启高度；进水口连接尺寸；密封性能；水压强度；排放余水装置；消防接口；防撞性能；标志。		
检 验 结 论		所检项目符合 GB 4452-2011 标准和 CILQC GZ-34 规则要求，判定合格。		
备 注		主型为 SSF150/80-1.6。 其中 5.1、5.3、8 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。 CILQC GZ-34《消防产品认证实施规则-灭火设备产品》不在 CMA 和 CNAS 资质认可范围内。		
检验日期		2021 年 10 月 08 日		

批准：蔡金城

审核：柯雪峰

编制：宋宇安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

