



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2021) GKJC-BG0457

委 托 单 位： 禹安消防科技有限公司

产 品 名 称： 消防闸阀

型 号 规 格： ZSZF4-Q-50-16、 ZSZF4-Q-65-16、
ZSZF4-Q-80-16、 ZSZF4-Q-100-16、
ZSZF4-Q-125-16、 ZSZF4-Q-150-16、
ZSZF4-Q-200-16、 ZSZF4-Q-250-16、
ZSZF4-Q-300-16



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2021) GKJC-BG0457

报告日期：2021. 10. 09

第 1 页 共 8 页

| | | | |
|---------|----|---|------------------|
| 产品名称 | | 消防闸阀 | |
| 型号规格 | | ZSZF4-Q-50-16、ZSZF4-Q-65-16、ZSZF4-Q-80-16、ZSZF4-Q-100-16、ZSZF4-Q-125-16、ZSZF4-Q-150-16、ZSZF4-Q-200-16、ZSZF4-Q-250-16、ZSZF4-Q-300-16 | |
| 委托单位 | | 禹安消防科技有限公司 | |
| 生产单位 | | 禹安消防科技有限公司 | |
| 商 标 | | 禹安 | 生产日期 2021. 07 |
| 检验类别 | | 型式试验 | 样品状态 合格 |
| 样品概况 | 数量 | 主型 2 只，分型各 1 只 | 接收日期 2021. 09 |
| | 说明 | | |
| 检 验 依 据 | | GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》。 | |
| 检 验 项 目 | | 外观和标志；公称尺寸；额定工作压力；连接方式；手轮；最大操作扭矩；阀体强度；密封性能；工作循环。 | |
| 检 验 结 论 | | 所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，判定合格。 | |
| 备 注 | | ZSZF4-Q-300-16 为主型。 其中 6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.5、6.2.1 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。 | |
| 检验日期 | | 2021 年 09 月 13 日 | |

批准：蔡金城

审核：林李程

编制：宋守宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！