



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检 验 报 告

## Test Report

No. (2021) GKJC-BG0500

委托单位：福建省广渤消防器材  
有限公司

产品名称：有衬里消防水带

型号规格：8-65-25-涤纶长丝/  
涤纶长丝-聚氨酯



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：[www.gkjczx.com](http://www.gkjczx.com)

邮箱：[guokaitest@163.com](mailto:guokaitest@163.com)

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2021) GKJC-BG0500

报告日期：2021. 11. 05

第 1 页 共 4 页

产品名称	有衬里消防水带			
型号规格	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯			
委托单位	福建省广渤消防器材有限公司			
生产单位	福建省广渤消防器材有限公司			
商 标	广 渤	生产日期	2021. 09	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	水带 3 条, 1m 衬里 2 条	接收日期	2021. 10
	说明			
检 验 依 据	GB 6246-2011 《消防水带》。			
检 验 项 目	外观质量；内径；长度；水压试验与爆破试验；单位长度质量；延伸率和膨胀率及扭转方向；可弯曲性；黏附性；耐低温性能；附着强度；扯断伸长率和扯断强度；热空气老化性能；耐磨性能；水带与消防接口连接性能；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 6246-2011 标准要求，判定合格。			
备 注	其中 4. 1. 1、4. 1. 2 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2021 年 10 月 12 日			

批准：蔡金城

审核：李李程

编制：宋守忠

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！