



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0579

检 验 报 告

Test Report

委托单位：福建闽山消防有限公司

产品名称：雨淋报警阀

型号规格：ZSFM300-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2021) GKJC-BG0579

报告日期：2021. 11. 18

第 1 页 共 5 页

产品名称		雨淋报警阀	
型号规格		ZSFM300-1.6	
委托单位		福建闽山消防有限公司	
生产单位		福建闽山消防有限公司	
商 标		閩山	生产日期 2021. 10
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	2 台	接收日期 2021. 11
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.5-2018《自动喷水灭火系统 第5部分：雨淋报警阀》。	
检 验 项 目		外观、标志；规格；额定工作压力；阀体和阀盖；连接方式；阀体强度；渗漏和变形；功能；防复位。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.5-2018 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2021 年 11 月 08 日	

批准：蔡金城

审核：林李强

编制：宋守安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！